



**FALKENBERGS KOMMUN
BRANDFÖRSVARET**

Falkenbergs kommuns föreskrifter om rengöringsfrister (sotningsfrister);

beslutade av Trafik och Räddningsutskottet den 15 juni 2004

Falkenbergs kommun föreskriver följande med stöd av 3 kap. 1 § förordning om skydd mot olyckor (SFS 2003:789)

Inledande bestämmelser

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om hur ofta rengöring/sotning enligt 3 kap. 4 § lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) skall utföras.

Sotningsfrister för eldstäder och andra fasta förbränningsanordningar med tillhörande rökkanaler

1. Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor

Om pannan ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av en kvalificerad driftsledare skall sotning utföras med fristen 4 år, oavsett vilket bränsleslag som används.

I övriga fall skall, om eldning sker med *fasta bränslen*, sotning göras enligt följande.

Frist	Tillämpningskriterier
3 ggr/år	Avser konventionella pannor.
2 ggr/år	Avser pannor med keramisk inklädnad i förbränningskammaren eller motsvarande konstruktion för effektiv förbränning av bränslet och där pannan är ansluten till ackumulatortank eller motsvarande anordning.
1 ggr/år	Avser pannor där eldning sker med träpellets eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och där eldningsapparaten är speciellt konstruerad för effektiv förbränning av bränslet.

Om eldning sker med *flytande bränslen* skall sotning göras enligt följande.

Frist	Tillämpningskriterier
3 ggr/år	Avser pannor där eldning sker med tung eldningsolja eller annat

	från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle.
1 år	Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannans märkeffekt överstiger 60 kW.
2 år	Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och pannans märkeffekt uppgår till högst 60 kW.

2. Kökspisar, ugnar och andra jämförbara förbränningsanordningar

Om eldning sker i större omfattning än för enskilt hushålls behov skall sotning göras enligt följande.

Frist	Tillämpningskriterier
6 ggr/år	Avser eldstäder där eldning sker med fasta bränslen, tung eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle.
1 år	Avser eldstäder där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle.

Om eldning sker för ett enskilt hushålls behov skall sotningsfrister för lokaleldstäder tillämpas.

3. Lokaleldstäder

Om eldning sker i lokaleldstäder skall sotning göras enligt följande.

Frist	Tillämpningskriterier
1 år	Avser eldstäder som utgör den primära källan för uppvärmning av det utrymme där eldstaden är uppställd eller för matlagning.
4 år	Avser eldstäder som <i>inte</i> utgör den primära källan för uppvärmning av det utrymme där eldstaden är uppställd eller för matlagning.
4 år	Eldstaden är belägen i ett fritidshus.

4. Imkanaler i restauranger eller andra större kök

Frist	Tillämpningskriterier
3 ggr/år	Avser normalfallet.
1 ggr/år	Imkanaler i kök som endast används för uppvärmning av mat eller liknande verksamhet.

5. Förändring av frist i ett enskilt fall

Kommunen kan ändra fristen i ett enskilt fall om det är betingat av brandskyddsmässiga skäl.

6. Undantag

Har eldning inte skett efter senaste rengöringen/sotningen behöver ny rengöring inte göras. Vid bestämmandet av nästa sotningstillfälle skall sotning dock anses gjord enligt gällande sotningsfrister.

7. Ikraftträdande

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2005 då de delar av Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 1996:6) om sotnings- och kontrollfrister som tillämpats i tiden efter den 1 januari 2004 upphör att gälla.

Bestämmandet av det första rengöringstillfället efter ikraftträdandet av dessa föreskrifter skall ske med utgångspunkt från den senaste sotningen före ikraftträdandet.