



## Varbergs kommuns föreskrifter om rengöringsfrister (sotningsfrister);

beslutade av miljö- och räddningsnämnden den 21 juni 2004

Varbergs kommun föreskriver följande med stöd av 3 kap. 1 § förordning om skydd mot olyckor (SFS 2003:789)

### Inledande bestämmelser

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om hur ofta rengöring/sotning enligt 3 kap. 4 § lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) skall utföras.

### Sotningsfrister för eldstäder och andra fasta förbränningsanordningar med tillhörande rökkanaler

#### 1. Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor

Om pannan ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av en kvalificerad driftsledare skall sotning utföras med fristen 4 år, oavsett vilket bränsleslag som används.

I övriga fall skall, om eldning sker med *fasta bränslen*, sotning göras enligt följande.

Frist	Tillämpningskriterier
3 ggr/år	Avser konventionella pannor.
2 ggr/år	Avser pannor med keramisk inklädnad i förbränningskammaren eller motsvarande konstruktion för effektiv förbränning av bränslet och där pannan är ansluten till ackumulatortank eller motsvarande anordning.
1 ggr/år	Avser pannor där eldning sker med träpellets eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och där eldningsapparaten är speciellt konstruerad för effektiv förbränning av bränslet.

Om eldning sker med *flytande bränslen* skall sotning göras enligt följande.

Frist	Tillämpningskriterier
3 ggr/år	Avser pannor där eldning sker med tung eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle.

1 år	Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannans märkeffekt överstiger 60 kW.
2 år	Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och pannans märkeffekt uppgår till högst 60 kW.

## 2. Kökspisar, ugnar och andra jämförbara förbränningsanordningar

Om eldning sker i större omfattning än för enskilt hushålls behov skall sotning göras enligt följande.

Frist	Tillämpningskriterier
6 ggr/år	Avser eldstäder där eldning sker med fasta bränslen, tung eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle.
1 år	Avser eldstäder där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle.

Om eldning sker för ett enskilt hushålls behov skall sotningsfrister för lokaleldstäder tillämpas.

## 3. Lokaleldstäder

Om eldning sker i lokaleldstäder skall sotning göras enligt följande.

Frist	Tillämpningskriterier
1 år	Avser eldstäder som utgör den primära källan för uppvärmning av det utrymme där eldstaden är uppställd eller för matlagning.
4 år	Avser eldstäder som <i>inte</i> utgör den primära källan för uppvärmning av det utrymme där eldstaden är uppställd eller för matlagning.
4 år	Eldstaden är belägen i ett fritidshus.

## 4. Imkanaler i restauranger eller andra större kök

Frist	Tillämpningskriterier
3 ggr/år	Avser normalfallet.
1 ggr/år	Imkanaler i kök som endast används för uppvärmning av mat eller liknande verksamhet.

## 5. Förändring av frist i ett enskilt fall

Kommunen kan ändra fristen i ett enskilt fall om det är betingat av brandskyddsmässiga skäl.

## **6. Undantag**

Har eldning inte skett efter senaste rengöringen/sotningen behöver ny rengöring inte göras. Vid bestämmandet av nästa sotningstillfälle skall sotning dock anses gjord enligt gällande sotningsfrister.

## **7. Ikraftträdande**

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2005 då de delar av Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS:6) om sotnings- och kontrollfrister som tillämpats i tiden efter den 1 januari 2004 upphör att gälla.

Bestämmandet av det första rengöringstillfället efter ikraftträdandet av dessa föreskrifter skall ske med utgångspunkt från den senaste sotningen före ikraftträdandet.

Jan Sjöstedt  
Räddningschef