

 <b>Räddningstjänsten Väst</b>		PM9 Förvaring i gemensamhetsgarage	
Upprättad: 2018-09-01 Agnes Franzén Broholm	Reviderad:	Internt nr:	Giltigt t.o.m: Tillsvidare
Beslutad: 2019-03-05 Patrik Josefsson		Version: 1.0	Målgrupp: Internt och externt

## Förvaring i gemensamhetsgarage

*Detta PM syftar till att ge en sammanställning och tolkning av lagstiftning och övriga regelverk. Dokumentet presenterar räddningstjänstens generella syn inom angivet område. Lagstiftning är alltid styrande och åsidosätts inte av detta dokument.*

### Bakgrund och syfte

Vid förvaring i gemensamhetsgarage uppkommer vissa svårigheter. Det är till exempel svårt att kontrollera och styra vad som förvaras i garaget när flera parter är inblandade. Det kan även vara svårt att till exempel avgöra vem som ska minska sin mängd brandfarlig vara om den sammanlagda mängden i ett gemensamhetsgarage blir för stor. Dessutom kommer en brand i ett gemensamhetsgarage drabba samtliga som hyr uppställningsplatser.

Syftet med detta PM är att redovisa vad som är tillåtet att förvara i gemensamhetsgarage enligt Räddningstjänsten Väst.

### Definitioner

Med garage avses uppställningsplats för fordon inomhus. Ett garage med uppställningsplatser för fler än två fordon kallas för ett gemensamhetsgarage. Ett gemensamhetsgarage kan antingen vara ovan mark och utgöras av en fordonsrad med port framför varje plats, så kallat radgarage, eller andra gemensamhetsgarage såväl ovan som under mark, så kallat flerbilsgarage.

### Förvaring

På en uppställningsplats i ett radgarage får det finnas följande:

- Ett motordrivet fordon.
- Fyra stycken däck.
- Produkter för underhåll av fordonet.
- Mindre mängder, cirka 5 liter, brandfarlig vätska förvarad oåtkomligt för obehöriga, till exempel i fast förankrat plåtskåp.

På en uppställningsplats i ett flerbilsgarage får det finnas följande:

- Ett motordrivet fordon.
- Fyra stycken däck.

Förvaring av extra bensin får endast ske i reservdunk i fordonet. Förvaring av brandfarliga gaser såsom gasol och acetylen får inte förekomma i gemensamhetsgarage. Ingen annan verksamhet än uppställning av fordon får förekomma fritt i gemensamhetsgarage. Om annan verksamhet ska förekomma ska den bedrivas i ett utrymme som är avskilt mot övriga

utrymmen i lägst brandteknisk klass EI 30. Beroende på byggnadens brandtekniska klass kan avskiljningen behöva utföras i lägst brandteknisk klass EI 60.