

 Räddningstjänsten Väst		PM12 Studentkorridorer	
Upprättad: 2018-09-01 Agnes Franzén Broholm	Reviderad:	Internt nr:	Giltigt t.o.m: Tillsvidare
Beslutad: 2019-03-06 Patrik Josefsson		Version: 1.0	Målgrupp: Internt och externt

Studentkorridorer

Detta PM syftar till att ge en sammanställning och tolkning av lagstiftning och övriga regelverk. Dokumentet presenterar räddningstjänstens generella syn inom angivet område. Lagstiftning är alltid styrande och åsidosätts inte av detta dokument.

Bakgrund och syfte

Med BBR21 infördes en ny verksamhetsklass för gemensamhetsbostäder, Vk3B, vilket gjorde projektering av till exempel studentkorridorer lättare. Studentkorridorer där flera studenter hyr delar av en större bostad med gemensamma utrymmen som till exempel kök och duschrum kan utföras enligt Vk3B. Traditionella studentkorridorer med enskilda lägenheter och vissa delade utrymmen som till exempel kök ska utföras enligt Vk3A.

Syftet med detta PM är att redovisa Räddningstjänsten Västs syn på hur brandskyddet i sådana studentkorridorer som nämnts ovan bör utformas.

Utrymningsvägar

Utrymningsvägar från bostadsrum i Vk3A kan enligt *BBR 5:353* anordnas enligt något av följande alternativ:

- Utgång till utrymningsväg, till exempel en trappa utanför bostaden eller direkt till säker plats.
- Utgång till utvändig trappa eller fast stege utformad enligt *SS 831340* som leder till säker plats.
- Öppningsbart fönster med öppningens underkant högst 5,0 meter över marknivån.
- Genom ett annat närliggande rum i samma plan som uppfyller vad som anges i tidigare alternativ.

Utrymningsvägar från bostadsrum i Vk3B kan anordnas enligt något av följande alternativ:

- Med en utgång till en utrymningsväg, till exempel en trappa utanför bostaden.
- Direkt till en säker plats.
- Genom ett annat närliggande rum som har utgång till en utrymningsväg.
- Via fönster enligt *BBR 5:323*.

Väg till utrymningsväg i gemensamhetsutrymmen i Vk3B ska vara försedd med nödbelysning.

Brandcellsindelning

Varje bostadslägenhet i Vk3A bör vara brandtekniskt avskilda i lägst klass EI 60.

I Vk3B bör varje grupp av boenderum vara avskilda i lägst klass EI 60. Varje enskilt boenderum bör dessutom vara avskilt i lägst klass EI 30. Om automatiskt släcksystem installeras utgår kravet på avskiljning av enskilda boenderum.

Utrymningslarm

Bostäder i Vk3A ska vara försedda med brandvarnare enligt *SS-EN 14604*. Mer om brandvarnare finns i *PM3 Brandvarnare i privata bostäder*.

Bostäder i Vk3B ska vara försedda med automatiskt brand- och utrymningslarm enligt *SBF 110*. Utrymningslarmet ska aktiveras automatiskt och samtidigt i samtliga boenderum och i anslutande gemensamhetsutrymmen.

Släckutrustning

Släckutrustning i form av handbrandsläckare eller inomhusbrandpost bör finnas utplacerade på ett sådant sätt att avståndet till en handbrandsläckare inte överstiger 25 meter i någon del av byggnaden.