

 Räddningstjänsten Väst		PM13 Grindar i utrymningsvägar på äldreboende	
Upprättad: 2018-09-01 Agnes Franzén Broholm	Reviderad:	Internt nr:	Giltigt t.o.m: Tillsvidare
Beslutad: 2019-03-06 Patrik Josefsson		Version: 1.0	Målgrupp: Internt och externt

Grindar i utrymningsvägar på äldreboende

Detta PM syftar till att ge en sammanställning och tolkning av lagstiftning och övriga regelverk. Dokumentet presenterar räddningstjänstens generella syn inom angivet område. Lagstiftning är alltid styrande och åsidosätts inte av detta dokument.

Bakgrund och syfte

För att förhindra att personer med till exempel demenssjukdomar skadar sig i fallolyckor kan grindar framför trappor vara en lösning. Problem som då kan uppstå är att utrymningsvägar blockeras.

Syftet med detta PM är att beskriva Räddningstjänsten Västs syn på grindar i utrymningsvägar.

Grindar i utrymningsvägar

Eftersom det är viktigt att utrymningsvägar hålls fria är grindar i utrymningsvägar generellt sett inte en accepterad lösning. Undantag kan dock göras i de fall det finns en risk för fallolyckor i till exempel trappor. En bedömning av huruvida det är motiverat att använda grindar i utrymningsvägar ska göras i samråd med räddningstjänsten.

I de fall grindar bedöms vara befogat ska de vara utförda så att de antingen lätt kan ställas upp i öppet läge eller enkelt hängas åt sidan på till exempel ett trappräcke. De ska även vara lätta att öppna med ett enkelt handgrepp. Anledningen till detta är framförallt att det ska vara okomplicerat att forcera för räddningstjänsten vid en eventuell insats. Det är också viktigt att grindarna bara är upphängda där det finns personer som behöver dem.