

 Räddningstjänsten Väst		PM 28 Räddningsplats i samband med större entreprenader	
Upprättad: 2019-11-28 Ulrika Mårebeck	Reviderad:	Internt nr:	Giltigt t.o.m: Tillsvidare
Beslutad: 2020-01-31 Patrik Josefsson		Version: 1.0	Målgrupp: Internt och externt

Räddningsplats i samband med större entreprenad

Detta PM syftar till att förtydliga vad man ska tänka på när en räddningsplats ska anläggas i Varberg eller Falkenbergs kommuner. PM lyfter både det som rör själva räddningsplatsen, väg till räddningsplatsen och inom anläggningen. Detta PM belyser även det som rör det organisatoriska.

Anlägga en räddningsplats

Nedan presenteras det som behöver uppnås i samband med en räddningsplats och dess organisation:

Räddningsplatsen:

- Räddningsplatsen ska utformas så att räddningstjänsten lätt kan nå platsen utan att backa fordonet.
- Räddningsplatsen ska skyltas med standardiserad skylt efter nummer. Nummer bestäms i samråd med räddningstjänsten.



- Infartsvägen till räddningsplatsen ska skyltas med standardiserad skylt efter nummer (likt punkten ovan). Denna skylt kompletteras även med en pil in i området.
- Infartsvägar ska uppnå samma krav som räddningsvägar gällande bärighet, svängradier, lutningar, bredder m.m. Mer information om detta finns i Räddningstjänsten Västs PM18 Utrymning med hjälp av räddningstjänsten.
- Räddningsplatsen ska vinterväghållas.
- Räddningsplatsen ska uppnå samma krav som uppställningsplatser gällande bärighet, bredd, lutningar m.m. Mer information om detta finns i Räddningstjänsten Västs PM18 Utrymning med hjälp av räddningstjänsten.
- Skalskyddet (grind) ska vara utformat i samråd med räddningstjänsten.
- Befintliga brandposter får ej påverkas av arbetsområdet. Görts detta ska befintlig brandpost kompenseras.

Organisatoriskt:

- Vid behov av hjälp från "blåljusorganisationerna" (ambulans, polis och räddningstjänst) så ska räddningsplatsens nummer anges vid 112 samtalet som "Räddningsplats 1" osv.
- Två personer från arbetsplatsen möter upp vid räddningsplatsen, en person "åker" med första enheten för vägvisning och en person stannar kvar för information och vägvisning för andra anländande enheterna.
- Räddningsplatsen ska vara välkänd i den egna organisationen till exempel finns information på olika språk m.m.

- Det ska finnas kontaktpersoner att alltid få tag i oavsett om det förekommer arbete på plats eller ej (24/7). Telefonnummer ska finnas på räddningsplatsen.
- Verksamheten meddelar koordinater (sweref 99 TM) till räddningstjänsten som sedan meddelar SOS. SOS koordinatsätter i SOS Alarms system.
- Verksamheten tar fram ett kort eller insatsplan över arbetsområdet där räddningsplatserna finns inritade. På denna karta ska även finnas infartsvägar, hur räddningstjänsten kommer in genom grindar, förvaring av brandfarliga eller explosiva varor och övriga risker. Det ska även finnas information om det finns uppställning av farligt gods och om det finns planer hur man ska ta omhand om utsläpp och släckvatten. I detta kort ska aktuellt telefonnummer finnas till grindar. Verksamheten presenterar detta digitalt för räddningstjänsten och har utskrivet exemplar vid räddningsplatserna.
- **Ska räddningsplatsen flyttas eller avvecklas så skall räddningstjänsten kontaktas omgående. Räddningstjänsten tar sedan kontakt med SOS.**

Utförande av uppställningsplats

Se PM 18 Utrymning med hjälp av räddningstjänsten för krav på uppställningsplatser och räddningsvägar.

<https://www.rvast.se/foretag/verksamheter/pm/pm>