



Automatlarmsanslutning till Räddningstjänsten Väst

För att få sin anläggning kopplad till Räddningstjänsten Väst ska den uppfylla Svenska Brandskyddsföreningens skrift "Regler för automatisk brandlarmanläggning", SBF 110:7 i tillämpliga delar. Vidare ska anläggningen underhållas och provas enligt fastställd norm jämte att avtal ska tecknas mellan anläggningsägare och Räddningstjänsten Väst.

Anledningen till att ett automatiskt brandlarm installeras kan vara:

- Myndighetskrav
- Försäkringskrav
- Egen ambition

Oavsett anledning till installationen av automatlarmet, är ansvaret för larmanläggningen ägarens och/eller nyttjanderättsinnehavaren av den byggnad eller verksamhet som anläggningen skyddar.

Förväntningar

När vi får in en beställning på anslutning av en automatlarmsanläggning finns det ett antal förväntningar på anläggningen från vår sida.

Vi förväntar oss att:

1. Anläggningen är godkänd enligt SBF 110:7
2. Det monteras en godkänd nyckelförvaring i anslutning till ingången närmst centralapparaten
3. Det finns en orienteringsritning enligt SBF 1021:1 i anslutning till centralapparaten
4. Anläggningskörtaren provar larmet fyra gånger per år enligt schema